

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 99/ 1 / 65

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского городского
округа «Детский сад № 53», заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 53» Политовой Нине Александровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «11» апреля 2019 года № 99, ст.
6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с «17» апреля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 минут
«13» мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час 30 минут
«21» мая 2019г. с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут
проведена проверка

начальником ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области подполковником внутренней службы Покальнетовым Вадимом Николаевичем,
старшим инспектором ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты МБДОУ ПГО «Детский сад № 53», расположенного по адресу: г. Полевской, ул.
Торопова, 7

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ ПГО «Детский сад №53» Политовой Н.А., заместителем МБДОУ ПГО
«Детский сад №53» по АХЧ Боробовой А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, а именно, не организовал своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61.	10.05.2020	

	<p>ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.</p> <p><i>Обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.</i></p>			
2.	<p>На 2-м этаже, группа №6, двери эвакуационных выходов открываться не по направлению выхода из здания.</p> <p><i>Обеспечить открывание дверей по направлению выхода из здания.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17.</p>	10.05.2020	
3.	<p>Руководитель организации не обеспечил в исправном состоянии содержание наружных пожарных лестниц, не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, отсутствует соответствующий протокол испытаний.</p> <p><i>Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии и организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний с составлением соответствующего протокола испытаний.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 24.</p>	10.05.2020	
4.	<p>На 2-м этаже, группа №4, двери эвакуационных выходов открываться не по направлению выхода из здания.</p> <p><i>Обеспечить открывание дверей по направлению выхода из здания.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17.</p>	10.05.2020	
5.	<p>На 2-м этаже, группа №4, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,75 м).</p> <p><i>Обеспечить ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.</p>	10.05.2020	
6.	<p>На 2-м этаже, группа №3, двери эвакуационных выходов открываться не по направлению выхода из здания.</p> <p><i>Обеспечить открывание дверей по направлению выхода из здания.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17.</p>	10.05.2020	
7.	<p>На 1-м этаже, ширина эвакуационных</p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. №</p>	10.05.2020	

	<p>выходов ведущих непосредственно наружу менее 1,2 метра.</p> <p><i>Обеспечить ширину эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 метра.</i></p>	<p>184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.</p>		
8.	<p>На 1-м этаже, район помещений гладильной и прачечной ширина эвакуационного выхода, менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,76 м).</p> <p><i>Обеспечить ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.</p>	10.05.2020	
9.	<p>На 1-м этаже, помещения гладильной и прачечной, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p> <p><i>Ограждающие конструкции привести в соответствие с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4, таблица 4.</p>	10.05.2020	
10.	<p>На 1-м этаже, помещение гладильной, расстояние от проводов (кабелей) пожарной сигнализации до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.</p> <p><i>Обеспечить требуемое расстояние.</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.12.67. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.</p>	10.05.2020	
11.	<p>На 1-м этаже, коридор, район группы №2, отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p> <p><i>Предусмотреть двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 23 «д».</p>	10.05.2020	
12.	<p>На 1-м этаже, эвакуационный выход из здания, район процедурного кабинета, на путях эвакуации размещена труба горячего водоснабжения.</p> <p><i>Не допускать на путях эвакуации размещение трубы горячего водоснабжения.</i></p>	<p>Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б».</p>	10.05.2020	
13.	<p>На 1-м этаже, помещение старшего воспитателя, на потолке применяются декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p><i>Не допускать применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, п. 7.</p>	10.05.2020	
14.	<p>На 1-м этаже, коридор, район группы №1, отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p> <p><i>Предусмотреть двери препятствующие распространению</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 23 «д».</p>	10.05.2020	

опасных факторов пожара на путях эвакуации.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

подполковник внутренней службы Покальнетов В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 21 » _____ 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

капитан внутренней службы Климов Э. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 21 » _____ 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен, для исполнения получил (а):

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 100/ 1 / 66

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского городского округа «Детский сад № 53», заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 53» Политовой Нине Александровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.И. от «11» апреля 2019 года № 99, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «17» апреля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 минут «13» мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час 30 минут «21» мая 2019г. с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут проведена проверка

начальником ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Покальнетовым Вадимом Николаевичем, старшим инспектором ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты МБДОУ ПГО «Детский сад № 53», расположенного по адресу: г. Полевской, ул. Торопова, 13

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ ПГО «Детский сад №53» Политовой Н.А., заместителем МБДОУ ПГО «Детский сад №53» по АХЧ Бороковой А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	На 1-м этаже, район группы № 2, в лестничной клетке, под лестничным маршем, устроена кладовая. <i>Демонтировать кладовую под лестничным маршем.</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 23 «к».	10.05.2020	
2.	Произведен монтаж шлейфов автоматической пожарной сигнализации, без учета показателей пожарной опасности, то есть выбор типа исполнения кабелей не обоснован, что является нарушением требований п. 6 таблицы 2 ГОСТ Р 53313-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п. 6 таблицы	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 51.	10.05.2020	

	<p>2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p> <p>Обеспечить выбор шлейфов автоматической пожарной сигнализации, с учетом объема горючей нагрузки.</p>			
3.	<p>Произведен монтаж соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, без учета их работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>Обеспечить выбор соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом их работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.4.</p>	10.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

подполковник внутренней службы Покальнетов В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

« 21 » сентября 2019 г.


(подпись)

М.Л.П.*

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

капитан внутренней службы Климов Э. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

« 21 » сентября 2019 г.


(подпись)

М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен, для исполнения получил (а),:

_____ (должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 2019 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)